

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 24 «ДРУЖБА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБДОУ № 24)

АКТ ГОТОВНОСТИ

музыкального зала к проведению массового мероприятия

г. Ялта

15.12.2020

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ № 24 от 05.12.2019 № 318, в составе председателя, ответственного за пожарную безопасность, заместителя руководителя по АХР Сутягиной И.А. и членов комиссии: старшего воспитателя Швеца Т.В., и члена пожарной дружины Барановой Т.П. провела проверку актового зала, в котором с 21.12.2020 по 25.12.2020 будут проводиться – новогодние утренники, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

I. Результаты проверки

В результате проверки актового зала установлено, что помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

1. Помещение расположено на первом этаже и имеет два выхода, которые оборудованы знаком пожарной безопасности «Выход», замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу.
2. Пути эвакуации из помещения свободны, покрытие полов не имеет повреждений и надежно закреплено.
3. Помещение оснащено исправными первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален не более чем на 20 м.
4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система автоматической пожарной сигнализации и средства связи, имеющиеся в помещении, исправны и не имеют повреждений.
5. Огнезащитная обработка декораций и конструкций помещения не имеет повреждений.
6. Гирлянды и иллюминация, используемые в помещении, исправны.
7. Ширина проходов между зрительными рядами не уменьшена и составляет 0,5 м, дополнительные стулья в проходах отсутствуют.
8. На дверях и стенах размещены знаки пожарной безопасности.
9. Елка в помещении установлена с соблюдением правил пожарной безопасности: елка установлена на устойчивой подставке вдали от входа и отопительных приборов, ее ветки не касаются стен и потолка и удалены более чем на один метр, украшения выполнены из огнестойких материалов.
10. В холлах вывешен план эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.
11. Приказом назначены: ответственный за пожарную безопасность заместитель руководителя по АХР Сутягина И.А. и дежурные: согласно графика дежурства в период проведения Новогодних массовых мероприятий 2020 года.

II. Выводы и предложения

Комиссия решила:

1. Помещение музыкального зала МБДОУ № 24 готово к проведению Новогодних мероприятий.
2. Предложения по приведению помещения в соответствие с требованиями действующего законодательства: нет.